

Scheda rilievo piccoli impianti di trattamento

1. Dati proprietario

Sig.a/sig.					
Via:		n.		Maso:	
Comune:				CAP	
Tel.:		Fax:		Mobil:	

2. Fognatura

È obbligatorio l'allacciamento alla fognatura pubblica secondo l'art. 8, D.P.G.P. 6/2008: <p style="text-align: center;">Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	
Distanza dalla fognatura pubblica in m	(tracciato tecnicamente fattibile)
Differenza di quota (per scarichi più bassi della fognatura pubblica) in m	

3. Impianto di trattamento

Comune catastale:		Numero particella:		Anno di costruzione:	
Approvvigionamento idrico:	autonomo	<input type="checkbox"/>	Contatore installato	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
	Acquedotto pubblico	<input type="checkbox"/>			
Abitanti equivalenti allacciati (AE):					
Fattori di equivalenza per il calcolo dei abitanti equivalenti (AE) secondo D.P.G.P. 6/08, allegato A					
Abitante, 1 persona = 1 AE					
alberghi, pensioni, garni 1 letto = 1,5-2 AE					
rifugi, agriturismo = 1-1,5 AE					
ristoranti, 2 posti a sedere = 1 AE					
Ristorazione in rifugi, ristori di campagna, agriturismo e malghe: 4 posti da sedere = 1 AE					
camping: 2 persone 1 AE					
Bar: 3 posti 1 AE					
Residenze secondarie: ogni 20 m ² superficie lorda alloggio = 1 AE					
Dispensa del latte: per ogni 100 litri di latte prodotti al giorno = 0,5 AE					
Caseificio (senza siero): per ogni 100 litri di latte lavorato al giorno = 2 AE					
Altro: vedasi D.P.G.P. 6/08, allegato A					

Tipo fossa	Fossa settica UNI EN 12566	<input type="checkbox"/>	Apertura ispezione Ø in mm:
	Fossa settica a 3 camere	<input type="checkbox"/>	
	Fossa Imhoff	<input type="checkbox"/>	
Volume utile totale in m ³ :			(Volume utile totale ≥ 1m ³)
Volume utile totale in l/AE:			(Volume utile minimo = 220l/AE)
esecuzione / funzionamento a regola d'arte	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Se no, indicare carenza:	

Scarico su/nel suolo			
Condotta disperdente	<input type="checkbox"/>		
Diametro condotta disperdente in mm:		Lunghezza condotta disperdente in m:	
Pozzo perdente	<input type="checkbox"/>		
Diametro pozzo perdente in mm:		Apertura ispezione Ø in mm	
Distanza dalla falda in m:		(distanza dalla falda ≥ 1m)	
esecuzione / funzionamento a regola d'arte	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Se no, indicare carenza:	

Scarico in corsi d'acqua	Denominazione corso d'acqua		n.	
	Lunghezza impianto di filtrazione in m:		lunghezza in m/AE:	
esecuzione / funzionamento a regola d'arte	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Se no, indicare carenza:		

Necessità di adattare l'impianto di trattamento	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Se si, descrivere:
Fossa settica <input type="checkbox"/>	Condotta disperdente <input type="checkbox"/>	Pozzo perdente <input type="checkbox"/> Impianto di filtrazione <input type="checkbox"/>

Manutenzione impianto di trattamento	Ultima estrazione fango il:	
accessibilità a mezzo autospurgo:	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Distanza fossa settica – mezzo autospurgo in m
		Differenza di quota tra fossa settica e mezzo autospurgo ΔH in m
È necessario eseguire lavori per permettere l'estrazione regolare del fango:	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Se si, descrivere:

4. Osservazioni

--