

## WETTER

Trockenwetter	[ Tage ]	15
Regenwetter	[ Tage ]	16
Schneefall	[ Tage ]	0
Niederschlag	[ mm ]	103
Lufttemperatur (Mittel)	[ °C ]	+ 12,8

## ZULAUFMENGEN

Tagesmittelwert	[ m <sup>3</sup> /d ]	4.883
Monatssumme	[ m <sup>3</sup> ]	151.366
Fremdfäkalien	[ m <sup>3</sup> ]	68,80
Fremdfäkalien verrechnet	[ m <sup>3</sup> ]	6,00

## ABWASSERZUSAMMENSETZUNGEN

(Mittelwerte aus 24 h Mischproben, mengenproportional)

PARAMETER	DIMEN- SION	ZULAUF	ZULAUF BIOLOGIE	ABLAUF	LG. Nr. 8 18.06.2002
Temperatur	[ °C ]	16,0		17,3	
pH-Wert		7,2		6,91	
Absetzb. Stoffe	[ ml/l ]	13,0		0,0	
Ges. Schwebest.	[ mg/l ]			1,7	35,00
BSB5	[ mg/l ]	483,87	291	2,19	25,00
CSB	[ mg/l ]	841,61	509	25,87	100,00
NH4-N	[ mg/l ]	30,05		1,25	8,00
NO3-N	[ mg/l ]	13,59		3,75	
NO2-N	[ mg/l ]	2,06		0,39	
N-Gesamt	[ mg/l ]	59,60	55,00	6,84	15,00
PO4-P	[ mg/l ]	4,87		0,25	
P-Gesamt	[ mg/l ]	8,79	6,97	0,45	2,00

## SCHMUTZFRACHTEN

PARAMETER	DIMENSION	ZULAUF	ZULAUF BIOLOGIE	ABLAUF	ABBAU IN %
BSB5	[ to ]	71,61	44,05	0,34	99,52
CSB	[ to ]	125,82	77,05	3,93	96,88
NH4-N	[ kg ]	4.568		191	95,82
NO3-N	[ kg ]	2.049		571	
NO2-N	[ kg ]	312		59	
N-Gesamt	[ kg ]	9.056	8.325	1.067	88,22
PO4-P	[ kg ]	742		38	94,88
P-Gesamt	[ kg ]	1.345	1.055	70	94,80

## SCHLAMMBEHANDLUNG

		Frischschlamm	Faulschlamm
TS Mittel	[ g/l ]	46,03	30,70
TS org. Mittel	[ % ]	82,45	60,30
Monatsmenge	[ m <sup>3</sup> /M ]	1.703,70	1.520,60
TS	[ t/M ]	78,42	46,68
TS organisch	[ t/M ]	64,66	28,15

## ABGABEMATERIAL

Rechengut	[ t/M ]	0,00
Sand	[ t/M ]	0,00
Faulschlamm Tobl	[ t/M ]	172,95

## ENERGIE

Strombedarf	[ kWh/M ]	66.123
Eigenproduktion	[ kWh/M ]	58.384
Stromeinkauf	[ kWh/M ]	8.676
Netzeinspeisung	[ kWh/M ]	937
CH4-Produktion	[ m <sup>3</sup> /M ]	15.996
CH4-Verbrauch	[ m <sup>3</sup> /M ]	15.996
Fackel	[ m <sup>3</sup> /M ]	0
Methangasbedarf	[ m <sup>3</sup> /M ]	2

## SPEZIFISCHE WERTE

EW hydr. (150 l/EWd)	[ EW hydr. ]	32.552
EW biol. (60 g/EWd)	EW biol. ]	38.499
EW CSB (120 g/EWd)	[ EW CSB ]	33.824
Stromverbrauch	[ kWh/m <sup>3</sup> ]	0,44
	[ kWh/EWd ]	0,06
Eigenproduktion	[ % ]	88,30
Schlammanfall	[ gTS/EWbio ]	65,71
CH <sub>4</sub> -Produktion	[ l CH <sub>4</sub> /kgTSorg. ]	247,38
	[ l CH <sub>4</sub> /EW ]	13,40

**Betriebspersonal: 3 Personen mit ca. je 150 Stunden**

## BESONDERE VORKOMMNISSE

### An folgenden Tagen gab es Überlauf in die Rienz

Es gab **keinen** Überlauf in die Rienz.

### Überlauf an den Pumpstationen

An der Pumpstation Rodeneck UPS01 gab es **keine** Überläufe in die Rienz.

An der Pumpstation Rodeneck St. Pauls UPS11 gab es **keine** Überläufe in die Rienz.

An der Pumpstation Mühlbach UPS02 gab es **keine** Überläufe in die Rienz.

An der Pumpstation Terenten UPS03 gab es **keine** Überläufe in die Rienz.

An der Pumpstation St. Sigmund UPS04 gab es **keine** Überläufe in die Rienz.

An der Pumpstation Ehrenburg UPS05 gab es **keine** Überläufe in die Rienz.

### Prozessleitsystem auf Störung

Es gab keine Störung.

### Ausfall VPN-Kanal

Es gab keinen Ausfall

### Stromausfälle

Es gab keine Stromausfälle.

### Stromschwankungen-Überspannung

Es gab keine Stromschwankungen.

### USV Anlage auf Störung

Es gab keine Störung.

### Telefonanlage

Es gab keine besonderen Vorkommnisse

## **Anlagentechnik**

Es gab keine besonderen Vorkommnisse.

## **Verfahrenstechnik**

Die Ablaufwerte sind sehr gut.

## **Anlagenbesichtigungen**

Es gab keine Anlagenbesichtigung.

## **Hauptsammler**

Es gab keine besonderen Vorkommnisse.

## **Auslegung der Anlage und Neueinstufung**

Die Betriebsgenehmigung wurde am 10.12.2012 mit Prot. Nr. 665207 auf 40.000 EWbio. ausgestellt.

Eine Neuauslegung auf 55.000 EWbio. wurde von Dr. Ing. Roberto Cossetto am 18.09.2017 erstellt. Das Ansuchen an das Amt für Gewässerschutz wurde am 06.08.2018 gestellt und am 23.12.2019 neu angefragt. Die Betriebsgenehmigung vom Amt für Gewässerschutz wurde mit Akt: A/074A1021/1 am 24.07.2020 ausgestellt.

Mit dem Investitionsprojekt U04\_21 Kapazitätserweiterung der Kläranlage ARA Unteres Pustertal-Mühlbach wurde gleichzeitig eine Berechnung auf 60.000 EWbio. abgegeben, die von Dr. Ing. Roberto Cossetto am 02.04.2021 erstellt wurde.

Das Ansuchen um Kapazitätserweiterung von 55.000 auf 60.000 EW bio. bei der Landesagentur für Umwelt wurde am 23.05.2023 gestellt.

Die neue Betriebsgenehmigung auf 60.000 EWbio. wurde mit Akt. Nr A/074A1021/1 am 15.05.2024 von der Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz ausgestellt.

## **Maximale absolute Werte**

Das maximale absolute Wochenmittel betrug 61.536 EWbiol. Vom 27.12.2021 bis 02.01.2022.

Der maximale absolute Tageswert betrug 110.983 EWbio. am 02.12.2023.

Das maximale absolute Monatsmittel betrug im Februar 2023 mit 53.311 EWbio.

## **Maximale Werte 2024**

Das maximale Wochenmittel 2024 betrug 59.179 EWbiol. vom 01.01.2024 bis 07.01.2024.

Der maximale Tageswert 2024 betrug 72.317 EWbio. am 01.01.2024.

Der maximale Monatsmittel 2024 betrug im Jänner 48.487 EWbio.

## **Stand der Kleinprojekte**

Es gibt zur Zeit keine Kleinprojekte was die Kläranlage Unteres Pustertal betrifft.

## Stand der Investitionsprojekte

### U04\_21 Kapazitätserweiterung der Kläranlage ARA Unteres Pustertal-Mühlbach

Das Projekt ist abgeschlossen, die Zusammenfassung ist im Mai 2024 ersichtlich.

### U05\_24 Anpassung von maschinentechnischen Anlagen an die Kapazitätserweiterung der Kläranlage ARA Unteres Pustertal-Mühlbach

Das Projekt wird innerhalb 2025 erstellt mit folgenden derzeitigen Maßnahmen:

- Montage und Inbetriebnahme einer 2. Schneckenpresse
- Photovoltaik
- Abbau Trübwasserpumpen und Montage 1 neuen Pumpe
- Trinkwasserleitungen (verzinkt) mit Edelstahl ersetzen
- Beleuchtung und Notbeleuchtung durch LED ersetzen
- Pneumatikanlage ersetzen

## Folgende Abschnitte waren im Oktober in Betrieb:

1 Förderschnecke, 2 Feinrechen, 1 Sandfang, 1 Vorklärbecken wurde in Betrieb genommen, DN 1 und DN 2, 2 Belebungsbecken, 2 Nachklärbecken, Lüftung und Heizung über Biogas, Schlammvorentwässerung, Schlammfäulung und Schlammmentwässerung.

Datum: 02.11.2024

Unterschrift: Engl Dr. Ing. Konrad

